TABLICA TPN2



Zasilanie z RG	
5,2	

Nr obwodu		1	2	3
Nazwa obwodu	Zabezpieczenie różnicowo–prądowe	oświetlenie pomieszczeń	oświetlenie pomieszczeń	oświetlenie pomieszczeń
Moc zainst.	[kW]	1,0	1,0	0,2

Nr obwodu		4	5	6
Nazwa obwodu	Zabezpieczenie różnicowo–prądowe	gniazda pomieszczeń	gniazda pomieszczeń	gniazda pomieszczeń
Moc zainst.	[kW]	1,0	1,0	1,0

ZASILANIE:

$P_{inst.} = 5,2kW$

$k_z = 0,8$

$\cos\varphi = 0,95$

$P_s = 4,2kW$

UWAGI:

- zapewnić około 50% wolnych pól
- wykonanie w stopniu ochrony IP20
- wentylatory łazienkowe/dachowe zasilic z obwodu oświetlenia

Ochrona przeciwporażeniowa
samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Jacek Kalicki
07-100 Węgrów, ul. Mickiewicza 19A/6

TYTUŁ: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWY WSCHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU IIB NA POTRZEBY REMIZY OSP Sokołów Podl. , ul. Węgrowska/Fabryczna, dz. nr 32/3 Inwestor: Miasto Sokołów Podl. ul. Wolności 23, 07-300 Sokołów Podl.**

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
SCHEMAT IDEOWY TPN2

ZESPÓŁ AUT.:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Kalicki	GP/7342/155/137/94 GPB/7342/36/98		Data 10.03.2016r.
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Paweł Sobotka	MAZ IE/0144/POOE/08		**Nr rys. IE-03**